



Assunto:	Escola:	Data:	Folho:
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO – ÁREA B/LEGENDA	INDICADA	DEZ/10	INC-04



LEGENDA	
	HIGIENIZANTE SUAVIZANTE E DESODORIZANTE DE 1 LITRO DE 3,30 m e ESQUILHO DE 16 mm, DIÂMETROS DA CAVA DE GUARNEJO (90x60x17) mm.
	BOTILHEIRA TIPO TUGA/DESSICA*, AO LADO DOS HIGIENIZANTES E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENÇÃO.
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO – Ø33mm
	TUBULAÇÃO QUE SOBRE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM 2 LÂMPADAS E BATERIA DE 55 W, COM BATERIA DE 12V, DE SOBRELITOR.
	CENTRAL DE ALARME CONTRA INCENÇÃO, ENFERMEI*, DIGITAL.
	AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME, ENDOCEFEI*, DIGITAL.
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, ENDOCEFEI*, DIGITAL.
	EXTINTOR DE INCENÇÃO PORTÁTI, DE DIÓXIDO DE CARBONO – 6 Kg
	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA – 10 LITROS.
	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO ABC – 6 Kg.
	ROTA DE FUGA – DIREÇÃO A SEGUIR.
	ROTA DE FUGA – SAÍDA FINAL.
	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FUNDO NA COR VERDE E LETRAS BRANCAS. PORTA H = 180 cm DA VÉRTICE, NA PAREDE; H=180 cm DO PISO. ACABADO: SÓLIDO.