



**SOLVE SERVICE – Química e Meio Ambiente Ltda**

Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo /RJ Tel. 3291-1293 / 2402-1853

CNPJ 00.358.169/0001-18 Insc. Municipal: 01.783.386

INEA UN001125/55.61.20 CRH N° IN006303/2028

ANVISA L.14283-0



## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Certificamos que na **UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ** localizado à Av. Pasteur, 296-Urca/RJ, foi executada a desinfecção e higienização do reservatório de água potável, no qual foi utilizado solução de Hipoclorito de sódio (10%) v/v, conforme **MN-353.R-0do INEA**. Anexo **laudo físico-químico e bacteriológico** da amostra retirada desse local, que classifica-a como dentro dos padrões de potabilidade, para consumo humano, conforme Portaria 2914/MS-anexo, de 12/2011 e DZ351-R2, de 24/04/1997.

**CAIXA 15.000 LTS (CAMPUS INST. BIOMÉDICO)**

**CES: H561**

**DATA DO SERVIÇO: 13/04/2024**

**VALIDADE: 13/10/2024**

**Sebastião Gomes Ferreira**  
**Eng<sup>o</sup> Químico/Meio Ambiente**  
**CRQ 03310535**

**inea**  
Instituto Estadual de Ambiente





# SOLVE SERVICE - Química e Meio Ambiente Ltda

Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo /RJ Tel. 3291-1293 / 2402-1853

CNPJ 00.358.169/0001-18 Insc. Municipal: 01.783.386

INEA UN001125/55.61.20 CRH N° IN006303/2028

ANVISA 1.14283-0



## CERTIFICADO DE GARANTIA

Certificamos que na **UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ** localizado à Av. Pasteur, 296-Urca/RJ, foi executada a desinfecção e higienização do reservatório de água potável, no qual foi utilizado solução de Hipoclorito de sódio (10%) v/v, conforme **MN-353.R-0**do INEA. Anexo **laudo físico-químico e bacteriológico** da amostra retirada desse local, que classifica-a como dentro dos padrões de potabilidade, para consumo humano, conforme Portaria 2914/MS-anexo, de 12/2011 e DZ351-R2, de 24/04/1997.

**CISTERNA 14.000 LTS (CAMPUS INST. BIOMÉDICO)**

**CES: H558**

**DATA DO SERVIÇO: 13/04/2024**

**VALIDADE: 13/10/2024**

**Sebastião Gomes Ferreira**  
**Engº Químico/Meio Ambiente**  
**CRQ 03310535**

**inea**  
Instituto Estadual do Ambiente





**SOLVE SERVICE – Química e Meio Ambiente Ltda**

Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo /RJ Tel. 3291-1293 / 2402-1853

CNPJ 00.358.169/0001-18 Insc. Municipal: 01.783.386

INEA UN001125/55.61.20 CRH N° IN006303/2028

ANVISA 1.14283-0



## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Certificamos que na **UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ** localizado à Av. Pasteur, 296-Urca/RJ, foi executada a desinfecção e higienização do reservatório de água potável, no qual foi utilizado solução de Hipoclorito de sódio (10%) v/v, conforme **MN-353.R-0do INEA**. Anexo **laudo físico-químico e bacteriológico** da amostra retirada desse local, que classifica-a como dentro dos padrões de potabilidade, para consumo humano, conforme Portaria 2914/MS-anexo, de 12/2011 e DZ351-R2, de 24/04/1997.

**CISTERNA 54.000 LTS (CAMPUS INSTITUTO BIOMÉDICO)**

**CES: H557**

**DATA DO SERVIÇO: 13/04/2024**

**VALIDADE: 13/10/2024**

**Sebastião Gomes Ferreira**  
**Eng<sup>o</sup> Químico/Meio Ambiente**  
**CRQ 03310535**

**inea**  
Instituto Estadual de Ambiente







**SOLVE SERVICE – Química e Meio Ambiente Ltda**

Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo /RJ Tel. 3291-1293 / 2402-1853

CNPJ 00.358.169/0001-18 Insc. Municipal: 01.783.386

INEA UN001125/55.61.20 CRH N° IN006303/2028

ANVISA 1.14283-0



## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Certificamos que na **UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ** localizado à Av. Pasteur, 296-Urca/RJ, foi executada a desinfecção e higienização do reservatório de água potável, no qual foi utilizado solução de Hipoclorito de sódio (10%) v/v, conforme **MN-353.R-0do INEA**. Anexo **laudo físico-químico e bacteriológico** da amostra retirada desse local, que classifica-a como dentro dos padrões de potabilidade, para consumo humano, conforme Portaria 2914/MS-anexo, de 12/2011 e DZ351-R2, de 24/04/1997.

**CAIXAS 1.000 LTS (CAMPUS INST. BIOMÉDICO)**

**CES: H562**

**DATA DO SERVIÇO: 13/04/2024**

**VALIDADE: 13/10/2024**

Sebastião Gomes Ferreira  
Eng<sup>o</sup> Químico/Meio Ambiente  
CRQ 03310535

**inea**  
Instituto Estadual do Ambiente



**SOLVE SERVICE – Química e Meio Ambiente Ltda**

Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo /RJ Tel. 3291-1293 / 2402-1853

CNPJ 00.358.169/0001-18 Insc. Municipal: 01.783.386

INEA UN001125/55.61.20 CRH N° IN006303/2028

ANVISA L.14283-0

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Certificamos que na **UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ** localizado à Av. Pasteur, 296-Urca/RJ, foi executada a desinfecção e higienização do reservatório de água potável, no qual foi utilizado solução de Hipoclorito de sódio (10%) v/v, conforme **MN-353.R-0** do INEA. Anexo **laudo físico-químico e bacteriológico** da amostra retirada desse local, que classifica-a como dentro dos padrões de potabilidade, para consumo humano, conforme Portaria 2914/MS-anexo, de 12/2011 e DZ351-R2, de 24/04/1997.

**CAIXA 19.200 LTS (CAMPUS INST. BIOMÉDICO)****CES: H560****DATA DO SERVIÇO: 13/04/2024****VALIDADE: 13/10/2024**

Sebastião Gomes Ferreira  
Eng<sup>o</sup> Químico/Meio Ambiente  
CRQ 03310535

**inea**  
Instituto Estadual do Ambiente



**SOLVE SERVICE – Química e Meio Ambiente Ltda**

Rua Pedro Nava, 4 Qd L, Realengo /RJ Tel. 3291-1293 / 2402-1853

CNPJ 00.358.169/0001-18 Insc. Municipal: 01.783.386

INEA UN001125/55.61.20 CRH N° IN006303/2028

ANVISA 1.14283-0



## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Certificamos que na **UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ** localizado à Av. Pasteur, 296-Urca/RJ, foi executada a desinfecção e higienização do reservatório de água potável, no qual foi utilizado solução de Hipoclorito de sódio (10%) v/v, conforme **MN-353.R-0**do INEA. Anexo **laudo físico-químico e bacteriológico** da amostra retirada desse local, que classifica-a como dentro dos padrões de potabilidade, para consumo humano, conforme Portaria 2914/MS-anexo, de 12/2011 e DZ351-R2, de 24/04/1997.

**CAIXA 37.000 LTS (CAMPUS INSTIT. BIOMÉDICO)**

**CES: H559**

**DATA DO SERVIÇO: 13/04/2024**

**VALIDADE: 13/10/2024**

**Sebastião Gomes Ferreira**  
**Engº Químico/Meio Ambiente**  
**CRQ 03310535**

**inea**  
Instituto Estadual de Ambiente

