



Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde  
Instituto Biomédico

OFÍCIO Nº 025/2023/IB

Em, 22 de setembro de 2023

Ao Sr. Marcio Mendes da Cunha  
Pró-Reitor de Administração

**Assunto: Solicitação de aparelhos de ar condicionado para salas de aula do IB**

Em virtude de problemas com funcionamento dos aparelhos de ar-condicionados nas salas do Instituto Biomédico e com a elevação das temperaturas, mesmo nesta época do ano, solicito a PROAD a aquisição de condicionadores de ar do modelo de janela com as seguintes especificações:

Item	Especificação	Quantidade	Unidade
01	<b>Aparelho de Ar-Condicionado Tipo Janela de 18.000 BTUs</b> - Tensão de 220v; - Selo INMETRO de EFICIÊNCIA A; - Compressor rotativo; - Filtro com saída para os dois lados; - Filtro antibactérias para inibir a proliferação de bactérias, fungos e ácaros;	03	Unidade
02	<b>Aparelho de Ar-Condicionado Tipo Janela de 21.000 BTUs</b> - Tensão de 220v; - Selo INMETRO de EFICIÊNCIA A; - Compressor rotativo; - Filtro com saída para os dois lados; - Filtro antibactérias para inibir a proliferação de bactérias, fungos e ácaros;	08	Unidade
03	<b>Aparelho de Ar-Condicionado Tipo Janela de 30.000 BTUs</b> - Tensão de 220v; - Selo INMETRO de EFICIÊNCIA B; - Compressor rotativo; - Filtro com saída para os dois lados; - Filtro antibactérias para inibir a proliferação de bactérias, fungos e ácaros;	08	Unidade

Respeitosamente,

*Pedro C B Alexandre.*

Prof. Pedro Celso Braga Alexandre  
Diretor do IB

042.12 – 921

